

Zákazník : **Obec Horní Branná**

p. 262; 512 36 Horní Branná

Vzorkoval : Vlastislav Mácha Ing. dne 13.9.21 - 12:1 Datum zahájení/ukončení zkoušek : 13.9.21 / 5.10.21 Typ rozboru : S.souvztažný k úplnému

Místo odběru : **Valtečnice upravená voda, výtlač do sítě 221**

Číslo vzorku : **4565/21**

parametry	jednotky	hodnoty	norma	nejistota	zkušební metody
teplota vzorku	°C	<b>14,6</b>	-	±0,5	SN 757342/A
pach		<b>příjemný</b>	příjemný	-	SOP 2-Z34/A
chuť		<b>příjemná</b>	příjemná	-	SOP 2-Z34/A
pH		<b>7,6</b>	6,5 - 9,5	±0,2	SN ISO 10523/A
barva	mg/l Pt	<b>&lt;4</b>	20	-	SOP 1-Z05/A
zákal	ZF(n)	<b>1,0</b>	5	±6%	SN EN ISO 7027/A
TOC celkový org. uhlík	mg/l	<b>&lt;0,5</b>	5,0	-	SN EN 1484/A
dušičiny	mg/l	<b>&lt;0,020</b>	0,50	-	SOP 2-Z37/A
počet kolonií p i 22°C	KTJ/ml	<b>21</b>	200	14-32	SN EN ISO 6222/A
počet kolonií p i 36°C	KTJ/ml	<b>příjemné</b>	40	-	SN EN ISO 6222/A
koliiformní bakterie	KTJ/100ml	<b>0</b>	0	-	SN EN ISO 9308-1/A
Escherichia coli	KTJ/100ml	<b>0</b>	0	-	SN EN ISO 9308-1/A
enterokoky intestinální	KTJ/100ml	<b>0</b>	0	-	SN ISO 7899-2/A
Clostridium perfringens	KTJ/100ml	<b>0</b>	0	-	SOP 3-B05/A
mikroskop.obraz - počet organismů	jedinci/ml	<b>0</b>	50	-	SN 757712/A
mikroskop.obraz - živé organismy	jedinci/ml	<b>0</b>	0	-	SN 757712/A
mikroskop.obraz - abioseston	%	<b>5</b>	5	-	SN 757713/A
železo	mg/l	<b>&lt;0,02</b>	0,20	-	SN 757385/A

Vzorek byl odebrán podle postupu SOP Vz-1. Hodnocení výsledků bylo provedeno porovnáním s hygienickými limity vyhlášky č. 252/2004 Sb. (Příloha 1), bez rozlišení závažnosti


p ípadného p ekro ení limit . Hodnoty, které limit m nevyhovují, jsou ozna eny "!".

Zkušební laborato . 4036 je odborn zp sobilá podle normy SN EN ISO/IEC 17025:2018, je posouzená "ASLAB St ediskem pro posuzování zp sobilosti laborato í" .

Laborato je oprávn na provád t kontrolu jakosti vody podle zákona . 274/2006 Sb. v platném zn ní, íslo laborato e v registru PiVo AS00000403600.

Metody, na n ž se vztahuje OSV D ENÍ O SPRÁVNÉ INNOSTI LABORATO E, jsou ozna eny kódem A, analýzy zajišt né externím dodavatelem kódem S. Protokol m že být reprodukován pouze jako celek. Výsledky zkoušek se vztahují pouze ke vzorku, který je uveden na tomto protokolu. Laborato neodpovídá za informace poskytnuté zákazníkem.

V Pardubicích : 5.10.2021



Ing. Vlastislav Mácha